

Инструкция о мерах пожарной безопасности

1. Общие положения.

- 1.1. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками организации.
- 1.2. Лица допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.3. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов вывешиваются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- 1.4. Запрещается курение вне отведенных мест, которые обозначаются знаками «Место для курения».

2. Содержание территории.

- 2.1. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и т.п.
- 2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию должны быть свободны для проезда пожарной техники, а зимой очищаться от снега и льда.

3. Содержание помещений

- 3.1. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
- 3.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, могущими привести к пожару.
- 3.3. Установка пожарной сигнализации должна постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии
- 3.4. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ППР в РФ. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты и содержаться в соответствии требований заводов-изготовителей.
- 3.5. В помещениях запрещается:
 - производить изменения объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям или уменьшается зона действия автоматической системы пожарной сигнализации;
 - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- 3.6. Пути эвакуации
 - 3.6.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

3.6.2. Запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков на путях эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери коридоров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и другими нормативными документами.

4.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих тепло-изоляционных материалов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

— размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

— использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

4.4. При эксплуатации электрических сетей с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования.

5. Действия при пожаре

5.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;
- в) при необходимости отключить электросеть, оборудование, принять меры по эвакуации материальных ценностей.

6. Порядок осмотра помещений перед закрытием

6.1. По окончании рабочих смен перед закрытием помещений необходимо:

- очистить оборудование, помещения от горючих отходов и мусора;
- освободить проходы к эвакуационным выходам, огнетушителям, отключателям электросети;
- отключить электронагревательные приборы и другие электропотребители;
- убедиться в отсутствии дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара;
- отключить электроосвещение.